

財團法人工業技術研究院 函

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃苡慈
電話：03-5914364
E-mail：yt.huang@itri.org.tw



105001343501

221 新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 號 3 樓之 3
胡志雄

受文者：逢霖工業有限公司

發文日期：中華民國 105 年 08 月 17 日

發文字號：工研能字第 1050013435 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：貴公司申請防爆電氣設備型式檢定，經審查合格，檢送合格證明書乙份，請查照。

說明：

- 一、檢定申請案為(1)收件編號:I20160307001(A201600288);
(2)品名:正壓防爆 PLC 盤 L-ExpZ-110-32; (3)合格證號:
工電(2016)第 00264 號。
- 二、請於產品本體明顯處，張貼型式檢定合格標章，並於設備
出售時，將安裝說明書交付予購買者。
- 三、請依型式檢定同意書之約定，應將使用檢定標章之數量、
序號或批號、日期、販售對象等情形記錄，每半年向本機
構提出報告並儲存備查，相關紀錄資料至少應保存三年。
- 四、申請人生產旨揭設備時，應依據 CNS 3376 相關適用標準
之要求，自行逐件實施設備例行性試驗，並紀錄備查。

正本受文者：逢霖工業有限公司

院長 **劉仲明**

依權責劃分規定授權業務主管決行

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	株式會社神戸製鋼所		
申請人地址	2-3-1, Shinhama, Arai-cho, Takasago-city, Hyogo, 676-8670 JAPAN	電話	
製造人名稱	逢霖工業有限公司		
製造人地址	新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 號 3 樓 之 3	電話	02-2695-5778
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	正壓防爆 PLC 盤 L-ExPz-110-32		
防爆構造溫度等級符號	Ex pz II T6 Gc X		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00264 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 08 月 15 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期間	中華民國 105 年 08 月 15 日 至 108 年 08 月 14 日		
備註：(A201600288)			
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-2 (2008)。			
2.電氣規格： 單相；110V/32A；60Hz。			
3.適用周溫： -20°C ~ +40°C。			
4.主要組成： 箱體(不鏽鋼)、正壓系統、火花捕捉器、日光燈、蜂鳴器、集合式指示燈。			
5.圖面編號： OUTLINE DRAWING (1/2)、OUTLINE DRAWING (2/2)、INTERNAL DRAWING (1/5)、INTERNAL DRAWING (2/5)、INTERNAL DRAWING (3/5)、INTERNAL DRAWING (4/5)、INTERNAL DRAWING (5/5)。			
6.同一型式： 無。			
7.特殊條件： X：外殼開啟後直至外殼以 860LPM 之流動速率淨化 70 分鐘止，禁止恢復送電。			

財團法人 工業技術研究院

